

48 ✓



ČESKÁ
ASOCIACE

Ing.arch.Karel Rothanzl
Ing. arch. Jaroslav Menšík

Sv. Anežky České 32
Pardubice
530 02

Vyřizuje: Alena Bělohávková Telefon: 466 052 055 Datum: 25.6.2013
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Hoflor STUDIO 1 s.r.o., 28.října 152, Přelouč
Projektant : Ing.arch.Karel Rothanzl, Jaroslav Menšík, Sv. Anežky České 32 , Pardubice

.. zakázky: 13/06/48/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ Novostavba květinového studia - kú. Trnová 44/14, 44/11 „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

**Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu , že signovaný
detail „ Půdorys 1.NP – detail řešení veřejného WC „ bude součástí stavebního
povolení a jeho realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.**

**V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro
bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Část prodejního pultu vázání květin a obslužného baru v kavárně musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolků kavárny musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (Dodatek k projektové dokumentaci č.1 –
Bezbariérové užívání stavby; Půdorys 1.NP – detail řešení veřejného WC)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67369184, DIČ: CZ67369156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

26.6.2013
.....
datum

.....
podpis