

Handwritten signature and number 10



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ARCHITEP HK s.r.o.

Habrmanova 323
Hradec Králové
500 02

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 26.6.2013
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Autosalon Louda s.r.o., Choťánky 166, Poděbrady
Projektant: ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, Hradec Králové
č.zakázky: 13/06/50/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Dostavba autosalonu Louda, Pardubice „
parc. č. 4279/3, 4299 k.ú. Pardubice,,**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1. § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Hlavní křídlo vstupních dveří a dveří v zádveří musí být ve výši 800 – 900 mm opatřena madly přes celou šíři křídla na straně opačné než jsou závěsy – příl.3, bod 1.1.4.
- 2) Vstupní dveře a dveře v zádveří včetně prosklených stěn musí být kontrastně označeny oproti pozadí v souladu s požadavky vyhlášky v příl.3, bod 1.2.2. a 3.2.



ČESKÁ
ASOCIACE

- 3) použije-li se na dveřní křídlo samozavírač **musí být se zpožděním** (tj. musí umožnit projetí vozíčkáři a doprovodu kočárku)
- 4) Nášlapná vrstva pochozích ploch musí mít součinitel smykového tření min. 0,5 - dle příl.1, bod 1.1.2.
- 5) Čistící rohož musí být zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nepřesáhne 15 mm.- dle příl.1, bod 1.1.2. a 1.1.3.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 až 5.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .


Nemáme námitek k vydání stavebního povolení námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace signována zpět:(Komunikace a zpevněné plochy : situace ploch, vzorový příčný řez, dodatek k projektové dokumentaci č. 1 – Bezbariérové užívání stavby: Půdorys 1. nadzemní podlaží, koordinační situace, pohled západní, řez příčný)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363109, DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052, www.caacz.cz



podpis / razítko

Podací lístek

33

50

Vypíni pošta: 530 01 PARDUBICE 1 201		
RR250426715CZ 118		96.00Kč
DC	27.06.13 1.785kg 157695	62 270
Cena:	0.00Kč Dobírka:	96.00Kč
Placeno v hotovosti:		96.00Kč
Odesílatel		
Česká abtympijská asociace, o.s.		
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice		
IČ: 67363156 DIČ: CZ87363156		
Tel: 466 052 052 www.caac7.cz		Kód zákazníka (odesílatele)
*Tel. číslo: +420		
*E-mail:		
Adresát		Dobírka Kč
ARCHITET HL s.r.o.		<i>96</i>
Kabručova 523		Udaná cena Kč
Jevíčko Křižová		XXXXXXXXXX
530 02		Kód zákazníka (adresáta)
*Tel. číslo: +420		
*E-mail:		
Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
R	1.785kg	96.00Kč
Podací číslo	Poznámka (doplňkové služby)	Placeno v hotovosti
RR250426715CZ	DC	96.00Kč