



ČESKÁ
ASOCIACE

Atelier M1 architekti s.r.o.

Markétská 1/28
Praha 6
169 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	29.7.2013

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice
Projektant: Atelier M1 architekti s.r.o., Markétská 1/28 , Praha 6

Č. zakázky: 13/07/66/SŘ Pce - bc

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Lávka pro pěší přes řeku Chrudimku „

Objekt SO.2.01

Česká abilympijská asociace s.r.o. Jana Palacha 324. 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz bariery@abilympics.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

66



ČESKÁ
ASOCIACE

Povodí Labe s.p. Hradec Králové vydalo dne 19.3.2012 pod č.j. PVZ/12/2134/Hv/O stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „ Revitalizace parku na špici v k.ú. Pardubice „ a jehož součástí je požadavek, aby šířka průplavného profilu pod navrženou lávkou přes vodní tok Chrudimka byla minimálně 9 m s podjezdovou výškou 5,25 m.

Tento požadavek je součástí odst. II. Stanovení podmínek pro umístění stavby, v bodě 3., vydaného rozhodnutí o umístění stavby „ Lávky pro pěší přes řeku Chrudimku v k.ú. Pardubice „ ze dne 10.7.2012, č.j.: MmP 42147/2012.

Projekční fa. Atelier M1 architekti v předložené PD ke stavebnímu řízení dodržela podmínky územního rozhodnutí, stanovení ve výrokové části (viz: výše)

Z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, lze v souladu s § 14 , za podmínek stanovených v § 169 odst. (2) stavebního zákona v odůvodněných případech povolit výjimku z ustanovení příl. 2, bod 1.1.2. k této vyhlášce.

V souladu se Stavebním zákonem 350/2012 Sb., § 169, odst. (4) – O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodovat ve věci.

Závěr:

Česká abilympijská asociace, o.s., není kompetentní zkoumat odůvodněnost požadavku Povodí Labe s.p. Hradec Králové na průplavný profil, na základě kterého došlo k překročení podélného sklonu lávky a vyžádalo si povolení výjimky a odkazuje se na již zmiňovaný § 169, odst. (4), stavebního zákona 350/2012 Sb.



ČESKÁ
ASOCIACE


Doporučené opatření :

Pro osoby s pohybovým postižením - madla lávky musí přesahovat 150 mm začátek a konec lávky a musí být odsazené od svislé konstrukce min. 60 mm. Jeho tvar musí umožnit uchopení shora.

Pro vozíčkáře, umístit na začátku a konci lávky **UPOZORNĚNÍ: Pozor zvýšený sklon** s dodatkovým textem, pro vozíčkáře doporučujeme dopomoc.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Stadion českého národa 324, 530 02 Pardubice
IČ: 62140211 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz bariery@abilympics.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

NEUZALKA 