



ČESKÁ
ASOCIACE

Dašické sklepy, a.s.,

Komenského 27
Dašice
533 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	8.8.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro dodatečné povolení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dašice
Stavebník: Dašické sklepy, a.s., Komenského 27, Dašice
Projektant: Ing. Klínerová, Ing. Novotný

Č.zakázky: 13/08/70/SŘ Pce-bc

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Stavební úpravy stodoly – vestavba letního baru a posezení do části stodoly
bývalého areálu pivovaru Dašice „**



ČESKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace je v rozporu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. a to:

- 1) Z STZ – předložen půdorys varianty č. 2 . Řešné WC pro OZP je v rozporu s §7 vyhlášky v odst. 1 – Kabina nemusí mít předsínku pouze v případě, kdy není přístupná z pobytové místnosti. Rozmístění vybavení a zařizovacích předmětů v souladu s příl. 3, bod 5.1.1. až 5.1.7. předložená STZ neřeší , což je v rozporu s vyhláškou 499/2006 Sb.
- 2) Před vstupem do budovy není dodržena povinná plocha min. š.1500 a dl. min. 2000 mm. v souladu s příl. 3, bod 1.1.1.
- 3) Není dodržena šíře přístupové rampy ani její sklon v souladu s příl.3, bod 2,1.1. (lze udělit výjimku v souladu s §14 vyhlášky za podmínek stanovených v § 169 stav. zákona) . Pro řešení s dopomocí však nesmí sklon rampy překročit 17,5 %.

STZ uvádí , že předmětná stavba je v areálu nemovité kulturní památky a navržené řešení zohledňuje zájmy Státní památkové péče a statiky budovy.

**Stanoviska Státní památkové péče, statika ani hygieny (WC) nebyla předložena.
Oprávněnost navrženého řešení s uplatněním § 2 , odst. 2 a odst. 3 bezbariérové vyhlášky lze tedy posoudit až po jejich předložení.**

KONZULTOVÁNO

Signováno zpět: STZ bod 8 , půdorys letního baru

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
JURČE
jméno

.....
9.8.2015
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády