

*Priloha 74*



ČESKÁ  
ASOCIACE

**Tomáš Doležal**

Plzeňská 558/24  
Praha 5 - Smíchov  
150 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	13.8.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: WELL Group a.s., Husarova 1179/37, Praha 7 - Holešovice  
Projektant: CODE, s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice  
Č.zakázky: 13/08/74/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Zástavba lokality Pichlova – část B, Pardubice „  
SO 01 – Bytový dům B  
SO 02 – Zpevněné plochy a komunikace**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb.včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

**Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek**

**V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) Část prodejního pultu v každé komerční jednotce musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 2) Případné zkušební kabiny ( min.5%) musí mít rozměry 1500 x 1500 mm a vybavení dle ČSN 73 4108 ( 02/2013)

Projektová dokumentace signována zpět:( půdorys 1. NP , dodatek č.2 k technické zprávě – D.19 Vybavení pro osoby s omezenou schopností a pohybu; SO 02 – vzorové řezy a situace zpevněných ploch )

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace  
Sladkovská  
IČ: 671  
Tel. 4

o.s.  
Pardubice  
0156 2

podpis / razítko