



ČESKÁ
ASOCIACE

Statutární město Pardubice
Městský obvod I

U Divadla 828
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	12.9.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavebního záměru

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Místo stavby: Pardubice
 Stavebník: Statutární město Pardubice – MO I.
 Projektant: Ing. Šejnoha, INDESING s.r.o., Jezbořice 110, Pardubice
 Č.zakázky: 13/09/85/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Oprava chodníku v ulici Na Okrouhlíku 2 v Pardubicích „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) V místě pro přecházení musí být, u oboustranné úpravy, zachován průchozí prostor kolem vodící linie v min. šíři 900 mm s příčným spádem 2 % – dle ČSN 73 6110.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Nemáme námitek k vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena před zahájením užívání stavby.

DOPOTUČENÍ:

Varovné pásy na vjezdech provést v jednotně a to : V prodloužené linii šíře chodníku řešeno v řezu C – C'.

Projektová dokumentace signována zpět:(TZ bod 10, situace, Charakteristický příčný řez A-A, B – B', C – C', D – D'.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67360156 | DIČ: CZ67360156
tel. 466 052 055 | www.cac.cz

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

13.9.2013
.....
datum

.....
podpis