

SS



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing.arch.Tomáš Slavík

Komenského náměstí 17
Brandýs nad orlicí
561 12

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	8.10.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice
Projektant: Ing.arch. Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

Č.zakázky: 13/10/88/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Stavební úpravy domu č.p. 303 ul. 17. listopadu, Pardubice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Vzhledem k nepřístupnosti 2.NP, ve kterém je zkušebna řidičů, zajistit v 1.NP podlaží místnost, kde může imobilní řidič složit zkoušku, popřípadě vyřídit potřebné náležitosti. Alespoň jeden ze stolů kanceláře musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Projektová dokumentace signována zpět:(STZ bod. 8, výkres návrhu, schéma 2.NP, výkaz prvků a specifikace, detail WC 1. NP)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Ing. Alena Slavíková

.....
firma

— u —

.....
jméno

10/10/2013

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

