



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

98

Statutární město Pardubice Magistrát města	Č. s. dopo 6
Došlo: 05 - 11 - 2013	Zpracov.
Čj: 7/0	Uč. znak
Pril:	

Magistrát města Pardubic

Stavební úřad, pí. Hubertová

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje: Telefon: Datum:
Bělohávková Alena 466 052 055 1.11.2013
774 410 012

Č.dokumentu: 13/11/98/KS Pce-be

Věc: Kolaudační souhlas

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dubina
Stavebník: Radka Prášilová, Rožkova 2007, Pardubice

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

**„ Stavební úpravy nebytové jednotky č.105 v 1NP objektu občanské vybavenosti čp. 983,
ul. Jana Zajíce, Pardubice, pro změnu v užívání z prodejny elektro na nekuřáckou kavárnu
s dětským koutkem „**

Souhlasíme s užíváním předmětné stavby dle § 119 a s vydáním kolaudačního souhlasu dle § 122, zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek za předpokladu, že budou odstraněny níže uvedené závady a nedodělky.

Česká abilympijská asociace, o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závady a nedodělky shledané při závěrečné kontrolní prohlídce stavby dne 31.10.2013

- 1) Vstupní dveře: a) odstranit samozavírač
b) doplnit ve výši cca 1600 a 1000 mm barevně výrazným pruhem š. min.50 mm
nebo pruhem značek 50 x 50mm, vzdálených od sebe cca 100 mm.
- 2) Bezbariérové WC:
 - a) vyměnit zámek za odjistitelný zvenčí
 - b) doplnit na dveřích ve v. 800 – 900 mm madlo přes širší křídla – na straně zavírání
 - c) doplnit sklopný přebalovací pult
 - d) doplnit systém nouzového volání – tlačítko umístit cca 150 mm nad zemí pod vypínačem
a systém vyvést na obslužný pult.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Alena Bělohlávková
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády