



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Atelier Novotná s.r.o.  
ing. Renata Novotná**

Jezbořice 113  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
11.1.2013

...C:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Cyklos v.d., Cukrovarská 104, 533 61 Choltice  
Projektant: Atelier Novotná s.r.o., ing. Novotná, Jezbořice 113, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 13/01/02/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavební úpravy provozovny Jindřišská 273, Pardubice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru výdejny jídel.
- povinnost obsloužit osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Pult pro výdej jídel musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v délce 900 mm a doplněn v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.

U pokladny bude zajištěn průchod šířky min. 900 mm, pult pokladny bude snižen na výšku 800 mm v min. délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.

V prostorách restaurace – jídelny musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Dovybavení WC pro ZP a to : zásobník pro ručníky a mýdelník musí být umístěny v dosahu vozíčkáře a spodní hranou umístěny max. 1200 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, půdorys, řešení bezbariérového WC – 2x )

Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

iČ: 67383156 DIČ: CZ67383156

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz



.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ATELIER NOVOTNÁ  
.....  
firma

I. NOVOTNÁ  
.....  
jméno

15. 1. 20 13  
.....  
datum

I. NOVOTNÁ  
.....  
podpis