



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Zorka Drajerová

Štefánikova 1054
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
25.2.2013

...C:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyzádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Rosice nad Labem
Stavebník: Transform a.s., Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
Projektant: ing. arch. Ilya Coufal, Vodova 101, Brno 612 00

Č. zakázky: 13/02/15/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Výrobně – montážní a skladovací areál Rosice nad Labem

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), d), odst.1. §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Nový chodník v úseku od železničního přejezdu do míst napojení na stávající chodník musí mít vytvořenu vodící linii (obrubník výšky min. 60 mm) – dle příl. č. 1 bod 1.2.1.1.
2. Velikost kabiny WC imobilní musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm – dle příl. č. 3 bod 5.1.2.
3. Vybavení kabiny WC imobilní musí být provedeno – dle příl. č. 3 bod. 5.1.4 – 5.1.7.
4. Přejechod pro chodce může mít největší délku mezi jeho obrubami 6500 mm – dle příl. č. 2 bod 2.0.1.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

5. Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržением požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb. – příloha 1 a vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek č. 1-5, které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ- bod C. 6, situace stavby, půdorys 1.NP administrativní části (blok A1, A3, B1, B3), půdorys 1. NP administrativní části (blok A2, B2), půdorys 1. NP – výrobně-montážní a skladovací hala A, půdorys 1. NP – výrobně- montážní a skladovací hala B, řez D-D)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády