



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
p. Eva Klívarová
Pernštýnské nám. 1
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
3.5.2013

Č.:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Projektant: ABC ATELIER s.r.o. Pardubice, K Rybníčku 660, 530 06 Pardubice

Č. zakázky: 13/05/44/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Pardubice – koupaliště CIHELNA
Modernizace autokempu

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst.1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :


- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden zvenku na buňce.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, celkový situační výkres, SO 04 - půdorys základů, půdorys 1. NP a řez 1 – 1', WC + sprcha tělesně postižení – detail místnosti č. 111, situace zpevněných ploch u objektu recepce, situace zpevněných ploch u objektu sociálního zařízení, SO 05 – půdorys základů, půdorys 1.NP a řez 1 – 1'.

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
7mP.OMI
firma

.....
EVA KLIVAROVÁ
jméno

.....
7.5.2013
datum

.....

podpis