



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Ing. Petr Musílek**  
**Projektová a inž. kancelář**  
K Blahobytu 1525  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
3.6.2013

VEC:

Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Rosice nad Labem  
Stavebník: ÚMO Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice  
Projektant: Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář, K Blahobytu 1525, Pardubice

Č. zakázky: 13/06/54/UŘ Pcc-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Realizace chodníku v ulici Písková**



**Závěr:**

V PZ byla projektantem ing. Musílkem zdůvodněna šíře komunikace pro pěší v tomto znění : Výjimkou z uvedených normových předpisů je navrhovaný chodník v převážné většině své délky. Územně-technické a stavebně-technické důvody neumožňují zřídit v těchto místech chodník o plnohodnotné šířce 1,5 m, kterou vyžaduje příloha č. 2 k vyhlášce 398/2009 Sb. v článku 1.0.2.

Územně technickým důvodem je fakt, že pozemek p.č. 306/2 přiléhající ke komunikaci je v soukromém vlastnictví a jeho vlastník tento pozemek odmítá prodat, aby se část chodníku mohla zřídit právě místo tohoto zeleného pásu. Po dalších jednáních vlastník pozemku svým odmítavým stanoviskem k jeho prodeji v podstatě určil další směřování projektu.

Z tohoto územně technického důvodu vyplynul stavebně technický důvod a to, že chodník bude postaven na úkor stávající komunikace. Nicméně komunikace je ve svém nejužším místě pouze 6,06 m mezi obrubníky a pokud bychom z ní zabrali novým chodníkem 1,5 m už by nezůstalo místo pro jízdní pruhy min. š. 2,5 m jak požaduje ČSN 73 6110. Tento fakt nutí projektanta zúžit chodník na 1,2 m a dodržet tak co nejvíce požadavků ostatních norem.

Tento zúžený chodník proběhne podél komunikace na pravé straně v délce cca 35 m ( nejedná se o dlouhý úsek ). I přesto, že chodník nemá normovou šířku bude přínosem z hlediska bezpečnosti chodců, kteří již nebudou nuceni využívat pro svůj pohyb komunikaci pro automobily. Pozitivním faktem je existence zeleného pásu na pravé straně chodníku, kde nejsou umístěny žádné překážky zasahující do prostoru chodníku. Při udělení této výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby.

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb. odst. 2, § 2.

Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. ( § 14 ), příloha 2, odst. 1.0.2. nemáme námitek.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: C267363156  
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
P.k. Pce  
firma

.....  
Ondřej Kvaček  
jméno

.....  
3.6.2013  
datum

.....  
  
podpis