



ČESKÁ
ASOCIACE

ackermann architekti s.r.o.

Dobrovského 24
Praha 7 Holešovice
170 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
13.6.2013

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Holice v Čechách
Stavebník: Erwin Junker Grinding Technology a.s., Řípská 863/19, 276 01 Mělník
Projektant: ackermann architekti s.r.o., Dobrovského 24, 170 00 Praha 7

Č. zakázky: 13/06/59/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Polyfunkční budova Erwin Junker Holice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), d) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru recepce hotelu a do stávající osobní vrátnice s obsluhou.

Pult recepce musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v délce 900 mm a doplněn v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.

V prostorách restaurace musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

V prostorách auditoria musí 4 místa u stolu v horní řadě umožnit podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Požadavky na vybavení bezbariérového pokoje :

- stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm
- válečky – doporučená výška 460 – 480 mm
- šatní skříň – opatřit posuvnými dveřmi, police v rozmezí výšek 600 – 1200 mm
- vypínače ve výšce 900 mm, zásuvky ve výšce 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby, detail vybavení kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu v 1. NP v sociálním traktu pro restauraci a školící provoz, detail vybavení kabiny pro osoby s omez. schop. pohybu v hotelovém pokoji v 3. NP, půdorys 1. PP, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, řez 2-2, celkový situační výkres stavby)

Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice


IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel: 466 052 052 www.caacz.cz




.....
podpis / razítko


Vyjádření CAA převzal:




.....
firma



.....
jméno



.....
datum



.....
podpis