

**ARCHISTAT s.r.o.**

Boženy Němcové 2625  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Čáslavková Irena	466 052 059 774 554 726	26.6.2013

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 531 69 Pardubice  
Projektant: ARCHISTAT s.r.o., Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 13/06/67/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13 – rekonstrukce suterénních prostor**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky :

- 1) Podlahy musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 – dle příl. č. 1 bod 1.1.2.
- 2) Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl. 2 bod 4. vyhlášky



ČESKÁ  
ASOCIACE


### Závěr

Proti vydání souhlasu na ohlášenou stavbu nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínky č. 1 bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ, STZ, koordinační situace stavby, půd. 1. PP – nový stav – stará budova, půd. 1. PP – nový stav – nová budova, půd- 1. PP – nový stav - vila )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz


  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

26.6.2013  
.....  
datum

  
.....  
podpis