



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.
Ing. David Vostrák
Jiráskova 2839
53002 Pardubice

Vyřizuje:
Stanislava Jedičková

Telefon:
774554701

Datum:
23.4.2013

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.350/2012 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Masarykovo náměstí č.p. 900, Chrudim
Stavebník: EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o.,Kodaňská 521, Praha 10
Projektant : Ing. Petr Kniha, VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Č.zakázky: 13/04/08/SŘ/Cr-je

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Podzemní parking a vjezdový objekt HOTEL BOHEMIA,„

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caaos.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Tovární 1112, 53701 Chrudim

Tel.774 554701 , e-mail: stanislava.jedlickova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 1) Dodržení musí být vizuální kontrast nástupní a výstupní schodnice schodišťového ramene – příl. 1, bod 2.2.1.
- 2) Schodišťové rameno musí být po obou stranách opatřeno madly ve výši 900mm a přesahem 150mm. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti 60mm – příl.1, bod 2.1.3.
- 3) Otvíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 – 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku – příl. 3, bod 1.1.4.
- 4) Vstupní prosklené dveře musí být kontrastně označeny proti pozadí – příl. 3, bod 1.2.2.
- 5) Čistící zóny musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoli výběžek a jejich pochozí plocha nesmí mít mezery ve směru chůze větší než 15mm, nebo kartáčovou úpravu – příl. 1, bod 1.1.3.
- 6) Dle §9, bodu 2 vyhlášky 398/2009 Sb., umístit informační tabulku o bezbariérovém vstupu (výstupu) do podzemních garáží. (k výtahu)
- 7) Pokud bude u vjezdu do parkoviště čtečka karet, musí být v dosahu osoby na vozíku tj. max. 1200mm – příl. 1, bod 1.1.7.
- 8) Povrch pochozích ploch musí být rovný pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 – příl. 1, bod 1.2.1.
- 9) Výkopy a stanoviště musí být řešena v souladu s přílohou 2, bod 4 vyhlášky.
- 10) Umělá vodící linie musí mít v exteriéru $\varnothing = 400\text{mm}$ – příl.1, bod 1.2.1.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1 – 10.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caaos.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Tovární 1112, 53701 Chrudim
Tel.774 554701, e-mail: stanislava.jedlickova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb., žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :


- 1) Část recepčního pultu a část prodejního pultu musí být snížena na 800mm v délce 900mm a v celé délce snížení opatřena předsunutou plochou o š. 250mm – příl.1, bod 1.1.6.

Projektová dokumentace parafována zpět: (TZ – bod 9, 2.6, půdorys I.PP, I.NP, řezy, pohledy, architektonická situace, dopravní řešení – situace, řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ⑧
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
tel.: 774 554 729 www.caaosz.cz

.....
podpis  razítko

Vyjádření CAA převzal:


.....
firma


.....
jméno

24.4.2012
.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caaosz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Tovární 1112, 53701 Chrudim
Tel.774 554701 , e-mail: stanislava.jedlickova@caaosz.cz
Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády