



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad Chrudim	
Dat um: 30-04-2013	Zpracoval:
Č. j. Přílohy	Uděl. znak

Městský úřad Chrudim
Stavební odbor
p. Podzemský
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Vyřizuje: Telefon: Datum:
Jedličková Stanislava 774 554701 29.4.2013

Č.dokumentu: 13/04/09/KP /Cre-je

VĚC:

Stanovisko k závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Místo stavby: st. p. 91, parc.č. 323/1, 323/2, 323/4, 325/5, 638/2 v k.ú Rabštějnská Lhota
Stavebník: Martin a Ladislava Procházek, Svídnice 65, 538 24 Svídnice u Chrudimi

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

**„Penzion“ Podhůra – restaurace a ubytovací zařízení
ucelená část stavby - restaurace**

Na základě žádosti o stanovisko k závěrečné kontrolní prohlídce stavby máme z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, následující připomínky:

- 1) Parkovací stání pro OZP vyznačit v šíři 3500mm (dle přílohy 2, bodu 1.1.1) a označit vodorovným značením.
- 2) Vstupní dveře doplnit ve výšce 800 – 900mm o vodorovné madlo přes celou jejich šířku, a umístit jej na straně opačné než jsou závěsy – příl. 3, bod 1.1.4.
- 3) Dveře (WC pro imobilní, ženy, muži) dovybavit štítkem s hmatným orientačním znakem ve výšce 200mm nad klikou a s příslušným nápisem v Braillově písmu- dle přílohy 3, bod 5.2
- 4) Dveře WC – imobilní označit piktogramem vozíčkáře – příl. 4, symbol 1

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caaos.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Tovární 1112, 53701 Chrudim
Tel.774 554701, e-mail: stanislava.jedlickova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

5) WC imobilní :

- dveře musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výši 800 – 900mm, zámek dveří musí být odjistitelný zvenku – příl. 3, bod 5.1.3.
- v dosahu záchodové mísy a to ve výšce 600 – 1200mm nad podlahou a také v dosahu podlahy, a to nejvýše 150mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání (a označen nápisem „Nouzové volání“) – příl. 3, bod. 5.1.4.
- po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve výši 800mm nad podlahou, madlo na straně přístupu sklopné a zách. mísu musí přesahovat o 100mm, madlo na opačné straně zách. mísy musí být pevné a zách. mísu přesahovat o 200mm. Vedle umyvadla musí být svislé madlo délky nejméně 500mm – příl.3, bod 5.1.6.
- v kabině musí být háček na oděvy ve výši 1200mm a prostor pro odpadkový koš – příl. 3, bod 5.1.2.

S pozdravem

Stanislava Jedličková
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Tovární 1112, 537 01 Chrudim
tel.: 774 554 729 www.caacz.cz