



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**MUDr.MDDr. Jiří Kaplan**  
**MUDr. Natálie Kaplanová**

Na Hledíku 279  
Staré Hradiště  
533 52

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	8.1.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení – DODATEK ke stanovisku č.j. 13/11/108/SŘ Pce-be, ze dne 26.11.2013

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Trnová  
Stavebník: MUDr. MDDr. Jiří Kaplan a MUDr. Natálie Kaplanová, Na Hledíku 279, St.Hradiště  
projektant: Ing. Evžen Dostál, Nekoř 261, 561 63 Nekoř

Č.zakázky: 14/01/02/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Rekonstrukce č.p. 228 „  
ul. Jiřího Potůčka , Pardubice - Trnová**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

### **K vydání stavebního povolení nemáme námitek**

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek , žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance recepce v 1.NP- reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Předložená PD řeší stavební úpravy stávajícího dvoupodlažního kancelářského objektu na zdravotnické zařízení v 1. a 2. NP. Z pohledu uplatňování vyhlášky 398/2009 Sb. je řešení v souladu s §6 odst. 3. ( STZ – dodatek č.1 – bod B.3. ) Stanovisko č.j. 13/11/108/SŘ Pce-be, ze dne 26.11.2013 zůstává v platnosti jelikož došlo pouze k úpravě 2. NP. Bezbariérové užívání se tedy nově dotýká pouze schodiště – viz. bod B.2.5. nové signované STZ- dodatek č.1- bezbariérové užívání stavby .

Projektová dokumentace signována zpět: ( půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, STZ- dodatek č.1- bezbariérové užívání stavby )

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma                      SVATOŠOVA LAMKA                      8.1.2014                      .....  
jméno                      datum                      podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády