



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

03

Ing. Robert Štětka
BOB BRUSH AGENCY

Vachkova 847
Hradec Králové
500 09

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	9.1.2013

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Ohrazenice
Stavebník: Jan Vašíček, Němčice 88, 533 52 Němčice
Projektant: Ing. Štětka – Bob Brush Agency, Vachkova 847, Hradec Králové

Č.zakázky: 14/01/03/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Novostavba autosalonu se servisem včetně připojení na technickou a dopravní infrastrukturu na pozemku p.č. 216/1, k.ú. Ohrazenice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výškový rozdíl na vstupu do autosalonu musí být max. 20 mm – dle příl. 1, bod 1.1.1. s dodržением požadavků na řešení plochy před vstupem – dle příl. 3, bod 1.1.1. a 1.1.2.
- 2) Dveře na WC pro imobilní se musí otvírat směrem ven – dle příl.3, bod 5.1.3.
- 3) Počet parkovacích stání pro OZP = 2 stání – dle § 4, odst. (2).

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1,2, 3. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – bod B.2.4. a B.4, půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, svislý řez A-A)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

R. STĚNA
.....
jméno

27.1.2014
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády