



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Karel Pihýr

Třebechovická 834
Hradec Králové
500 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	11.1.2014

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Ohrazenice
Stavebník: Jan Vašíček, Němčice 88, 533 52 Němčice
Projektant: Ing. arch. Vašatová, Bloudkova 346, Hradec Králové

Č. zakázky: 14/01/04/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Samoobslužná myčka aut a kontejnerová čerpací stanice včetně přípojek inženýrských sítí “

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výškový rozdíl pochozí plochy a komunikace u kontejnerové čerpací stanice je 150 mm, což je v rozporu s požadavky příl. 1, bod 1.1.1.
- 2) Veškeré ovládací a manipulační prvky u samoobslužné myčky (alespoň jeden box) a kontejnerové čerpací stanice musí splňovat požadavky vyhlášky v příl.1, bod 1.1.7.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1 a 2. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – bod B.2.4., koordinační situační výkres, SO 01 – samoobslužná myčka aut – půdorys 1.N.P.; SO 02 – kontejnerová čerpací stanice – konstrukční pohled)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma P 145 R jméno 20.7.2014 datum  podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády