



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

10

**Ing. Petr Musílek**  
**Projektční a inženýrská kancelář**  
K Blahobytu 1525  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje: Bělohávková Alena      Telefon: 466 052 055      Datum: 22.1.2014  
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Zavadilka  
Stavebník: ÚMO Pardubice V.  
Projektant: Ing. Kvaček, - Ing.Petr Musílek, Projektční a inženýrská kancelář, K Blahobytu 1525, Pardubice

Č.zakázky: 14/01/10/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Rekonstrukce ulice Pražská, Pardubice – Zavadilka „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1 ) Výkopy a staveniště řešit v souladu s příl.2, bod 4, vyhlášky



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném uvedení připomínky 1.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka budou začleněna do jeho podmínek .**

**UPOZORNĚNÍ:**

Sloupy VO osazené v pochozí ploše – odsazení líce sloupů VO do 200 mm od vodící linie lze tolerovat ( DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 , re-signované 13.9.2013 Ing.arch.Panovou ), jinak řešit v souladu s příl.1, bod 1.2.10. vyhlášky. Dle doporučení lze řešit i vizuální kontrast VO.

Projektová dokumentace signována zpět:( PZ – Bezbariérové užívání, vzorové příčné řezy, situace pozemní komunikace, detaily )

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal: ( a re-signované DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 )

Pik-Pee.....  
firma

O. KVAČEK.....  
jméno

23. 1. 2014.....  
datum

Kvaček.....  
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády