



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

29

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1
Pardubice
530 21

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 052 055 774 410 012	22.9.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice
Projektant : HMPTop s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové
Č. zakázky: 14/09/129/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.np, Bělehradská 513, Pardubice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) U dveří na WC ženy, WC muži a sprchy umístit tabulku se jménem a tel. číslem osoby, která bude pověřena reagovat na nouzové volání a zajištění pomoci signalizujícím.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínky pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro určenou osobu:
 - a) reagovat na nouzové volání z WC a sprchy pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – vzorové řešení dle vyhlášky 398/2009 Sb. příloha 1 a 2; půdorys 1.NP, nový stav; Řez A-A, nový stav; výpis prvků PSV – T1-P, T2-l, T2-P, vstupní dveře díl 2)

KONZULTOVÁNO

DOPORUČENÍ:

WC ženy a WC muži – vybavit

- a) sklopným zrcadlem, spodní hrana v.1050 mm, ovládání nesmí vystupovat do prostoru
- b) zásobníkem na ručníky (sušák) a zásobníkem na mýdlo – umístit spodní hranou v max.v.1200 mm

sprcha – vybavit

- a) háčky na oděvy – umístit spodní hranou v max.v.1200 mm



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
HUŠEK PETR
jméno

.....
23.9.19
datum

.....

podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády