



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**CODE, s.r.o.**

Na Vrtálně 84  
Pardubice  
530 03

Vyřizuje:  
Alena Bělohlávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
19.2.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Hradec Králové  
Stavebník: Generali Pojišťovna  
Projektant : CODE, s.r.o., Na Vrtálně 84 , Pardubice

Č. zakázky: 14/02/15/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Hradec Králové, Generali, Polyfunkční objekt B „**  
SO 02 – Budova B

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce  
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

### Nemáme námitek k vydání stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek ,  
žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc a zajistit imobilnímu občanovi dopomoc při vstupu do budovy po užití přivolávacího zvonku pro OZP.
- 2) Část obslužného pultu recepce, u vstupu do objektu, musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolků obslužného místa pracoviště musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

### UPOZORNĚNÍ:

Použije-li se na dveřní křídlo samozavírač **musí být se zpožděním** ( tj. musí umožnit projetí vozíčkáři nebo doprovodu kočárku )

Čistící rohože zapustit tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer ( ok ) ve směru chůze nepřesáhl 15 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět ( TZ – odst. c) 1.1. a Úpravy WC kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu, půdorys 1.np, půdorys 1.pp, situace 1 .100 )

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

SEDLACE  
KSTUDIO  
architectural design  
sedláček - studio s.r.o.  
ok. Heyrovského 1171  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 25062219



19.2.2014

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády