



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

24

Ing. Jan Filip

Přeloučská 275
Pardubice
530 06

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
13.3.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lanškroun
Stavebník: město Lanškroun, nám. J.M.Marků 5, Lanškroun
Projektant : Ing. Filip, Přeloučská 275, Pardubice

Č. zakázky: 14/03/24/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Základní škola Dobrovského, Lanškroun – Výtah pro imobilní „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace,o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek ,
žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance sekretariátu nebo sborovny, reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .

UPOZORNĚNÍ:

Použije-li se na dveřní křídlo samozavírač **musí být se zpožděním** (tj. musí umožnit projetí vozíčkáři)

Předložená projektová dokumentace signována zpět (TZ-DODATEK č.1Bezbariérové užívání stavby + Vybavení WC kabiny pro imobilní + parametry navrhovaného výtahu; STZ – bod B.2.4; výpis výplní otvorů; půdorys 1.PP řez A-A, zámečnické výrobky Z01, Z02, Z03)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 7363156 DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Jan FILIP
.....
firma

.....
jméno

14.5.2014
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády