

28



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	25.3.2014

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: TJ Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, Pardubice
Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Č.zakázky: 14/03/28/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Rekonstrukce rockového klubu PONORKA st. p. č. 1923, k. ú . Pardubice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2 , § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat
vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) V prostoru „ volnočasového klubu a občerstvení “ musí být alespoň jeden stůl umožňující podjetí vozíčkáři tj. výška min. 700 mm při šířce min. 800 mm a hloubce min. 600 mm.
- 3) Část obslužného pultu, musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 4) Provozovatel klubu zajistí s TJ Sokol Pardubice dohodu o zápujče klíčů od bezbariérového vstupu, pro případ odchodu vozíčkáře z rockového klubu po uzamčení SOKOVNY. Popřípadě jiné řešení, které umožní vozíčkáři odchod z budovy.

DOPORUČENÍ:

Od bezbariérového vstupu vyznačit cestu k rockovému klubu.

UPOZORNĚNÍ:

Jakékoliv změny oproti předložené PD doporučujeme konzultovat se zdejším střediskem.

Projektová dokumentace signována zpět:(A. STZ – Bezbariérové řešení stavby; příloha č.1 – Úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu; PARÉ č.3 – půdorys 1.PP – návrh změn)

KONZULTOVÁNO



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
CETTUS a.s.

firma

.....
STOLIC

jméno

.....
27.3.2014

datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády