



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

32

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje: Alena Bělohlávková      Telefon: 466 052 055      Datum: 31.3.2014  
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77, Pardubice  
Projektant : PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky: 14/03/32/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Zateplení vchodů krajské knihovny v Pardubicích „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Automatické dveře v zádveří hlavního vstupu musí být ve výšce 800 až 1000 a 1400 až 1600 mm opatřeny pruhem šířky min. 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí – dle příl.3, bod 1.2.2.
- 2) Výškový rozdíl od hlavního vstupu z Pernštýnského náměstí a vnitřní pochozí plochou je řešen vnitřní rampou. Toto řešení neumožňuje vozíčkáři samostatný přístup a odchod z budovy Krajské knihovny. Její zpřístupnění, alespoň s dopomocí, si vyžádá instalaci přivolávacího zvonku.

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržáním předcházejících připomínek 1.-2.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek , žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance knihovny zajistit vozičkáři dopomoc při vstupu do budovy, po užití přivolávacího zvonku pro OZP a odchodu z budovy.

#### **Přivolávací zvonek:**

U hlavních vchodových dveří / doporučujeme ostění / umístit bezdrátový zvonek s piktogramem vozičkáře ve výšce 900 mm. Signalizaci vyvést do prostoru šatny.

Předložená projektová dokumentace signována zpět ( nový stav – detaily, nový stav – půdorys 1. NP hlavní vstup )

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

TUŠIL RADEK  
.....  
jméno

28. 3. 2014  
.....  
datum

Tušil  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády