



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Martina Řehouňková

Jiráskova 775
Sezemice
533 04

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	10.4.2014

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dašice
Stavebník: Lai Van Thuong, Nguyen Van Loi, Nguyen Thi Sim, Nguyen Thi Theu
Projektant: 2A AgroAtelier, s.r.o., K Vinici 1901, Pardubice

Č.zakázky: 14/04/42/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Změna před dokončením prodejny a stavební úpravy a změna užívání - Dašice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2 , § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat
vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

**Ke změně stavby před dokončením a k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby
nemáme námitek**

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Část pokladního pultu, musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm a u pokladny musí být zajištěn průchod min. 900 mm.
- 2) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance prodejny zajistit vozíčkáři dopomoc při vstupu do prodejny, po užití přivolávacího zvonku pro OZP a odchodu z prodejny.

UPOZORNĚNÍ:

Stanovisko se dotýká změny stavby před dokončením prodejny tj. „Změnou před dokončením stavby se mění přístup do objektu prodejny“

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, půdorys 1.NP,
koordináční situační výkres)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČO: 267363156
Tel: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
DEHOUNKOVÁ MARTINA

firma

jméno

.....
11.4.2014

datum

.....

podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády