

43



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Jana Bažantová

Benedettiho 551
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
16.4.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: ČR – Krajský soud v Hradci Králové, Československé armády 218/57, Hr.Kr.
Projektant: INTAR a.s., Bezručova 17a, Brno
Č. zakázky: 14/04/43/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ KRAJSKÝ SOUD PARDUBICE – rekonstrukce budovy B „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek ,
žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

V provozním řádu stanovit:

- 1) Povinnost pro zaměstnance podatelny reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizující pomoc .
- 2) Povinnost justiční strážce reagovat na signál z přivolávacího zvonku a umožnit vozičkáři vstup a obchod z budovy, položením mobilní rampy. / Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku. /


Část přepážky podatelny musí být ve výšce 800 mm nad podlahou a v délce min. 900 mm řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (řešení bezbariérového přístupu do budovy;
pohledy – navržený stav – úprava vstupu pro OSSPO; půdorys 1.NP – navržený stav; WC pro osoby
s omezenou schop.pohybu – detail; STZ – doplněk č.4, odst.B.2.4)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:+ fa.č. 2403150 a fa.č. 2403151

+ 2x falšovo Antanbrn'

.....
firma


.....
jméno

23. 4.
.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády