



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Magistrát města Pardubic
pí. Vojtíšková

Pernštýnské náměstí 1
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Bělohávková Alena

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
26.6.2014

VĚC: Stanovisko k šikmé schodišťové plošině

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Ekocentrum PALETA , Štolbova 2665, Pardubice
Projektant: PK projekt s.r.o., Jana Palacha 1552, Pardubice

Č.zakázky: 14/06/81/SŘ Pce-be

Předmětem stanoviska je stavba:

„ Napojení cyklostezky na Štolbovu ulici u Environmentálního návštěvnického, informačního a vzdělávacího centra – šikmá schodišťová plošina „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 .

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum je **novostavba**, tudíž se na ní vztahují podmínky stavebního zákona 183/2006 Sb. § 2, odst (2), písm. e), ve znění vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

V § 4, odst. (2) jsou stanoveny počty vyhrazených stání pro OZP a odkaz na požadavky jejich technického řešení v příloze 2, bod 1.1.4. vyhlášky. „ Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý **bezbariérový přístup** na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejbližší včůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu „

V § 5, odst. (1) je stanoveno: **Přístupy do staveb** musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech **u změn dokončených staveb** zdvihací plošinou.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je použití plošiny z parkovacího stání pro OZP, k přístupu do novostavby, v rozporu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., Dokončenou stavbu pak nelze uvést do užívání neboť stavební úřad v souladu s § 119, odst. (2) stavebního zákona zkoumá dodržení obecných technických požadavků na stavby, tedy i její bezbariérové užívání.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Alena Bělohávková
odborný konzultant bezbariérovosti

Vyjádření CAA převzal:

MMP

firma

Alena Bělohávková

jméno

2. 4. 2014

datum

podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády