



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PPP, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
3.7.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Rozvojový fond Pardubice a.s., Třída Míru 90, Pardubice
Projektant: PPP spol. s r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice

Č. zakázky: 14/07/84/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ Nástavba a přístavba ČEZ ARÉNY Pardubice – FAN ZÓNA I ,”

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Rampa musí mít pevnou zarážku ve výši 100 – 250 mm (spodní tyč zábradlí) - příl.3, bod 2.2.
- 2) Schodiště – schodnice prvního a posledního schodišťového stupně, každého schodišťového ramene musí být kontrastně odlišena. Schodiště musí být oboustranně opatřeno madly ve výšce 900 mm (doporučujeme i 750 mm) s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolů. Madla musí být odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar musí umožnit uchopení shora a pevné sevření – dle příl.1, bod 2.1.3. a 2.2.1.
- 3) Výtah – klec výtahu musí mít š. 1100 mm a hl. 1400 mm

Česká abilympijská asociace, o.s. , Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1, 2, 3.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Alespoň jeden ze stolků občerstvení v 1.np a 2.np, musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) Část obslužného pultu Fan Shopu, musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – bod B.2.4; Půdorys 1.PP; 1.NP; 2.NP; celkový a koordinační situační výkres)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Belohlavková
.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal: + *fa. č. 2403244* *Belohlavková*

PPD
.....
firma

МАРИЯ БЕЛОХЛОВА
.....
jméno

3.7.2015
.....
datum

Belohlavková
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády