

16



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier Novotná s.r.o.

Jezbořice 113
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	4.7.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
 Stavebník: Tenisový oddíl Chrudim, Městské sady, Chrudim
 Projektant : Atelier Novotná s.r.o., Jezbořice 113, Pardubice
 Č. zakázky: 14/07/86/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Stavební úpravy a přístavba budovy zázemí Tenisového oddílu Chrudim „
k.ú.Chrudim, st.p.č. 2356, p.p.č. 863**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o
stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance recepce reagovat na nouzové volání z WC pro
OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Alespoň jeden ze stolků Snack-baru a venkovního posezení, musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce
800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – bod B.2.4; Půdorys 1.NP, řešení
bezbariérového WC – muži, řešení bezbariérového WC – ženy, situace osazení)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DiČ: 0267363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

07.07.2014
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády