



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

průhla
+ fa. č. 2413319

90

Architek HK spol. s.r.o.

Habrmanova 323
Hradec Králové
500 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	17.7.2014

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, Pardubice
Projektant: Architek spol. s.r.o., Habrmanova 323, Hradec Králové
Č.zakázky: 14/07/90/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Realizace úspor energie – Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

SO 01 – Monoblok - vestibul

- 1) alespoň jedny vstupní dveře / průčelí / musí být na straně zavírání opatřeny madlem ve výšce 800 -900 mm, přes celou šíři dveřního křídla – dle přílohy 3, bod 1.1.4.
- 2) všechny vstupní dveře musí být do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození a kontrastně označeny– dle přílohy 3, bod 1.1.5. a 1.2.2.
- 3) prosklené stěny a okna s parapetem nižším než 500 mm musí být do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození a kontrastně označeny– dle přílohy 3, bod 4.2.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

SO 02 – Tělocvična

- 4) Vstupní dveře musí být na straně zavírání opatřeny madlem ve výšce 800 -900 mm, přes celou šíři dveřního křídla – dle přílohy 3, bod 1.1.4.
- 5) Dveře musí být do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození a kontrastně označeny– dle přílohy 3, bod 1.1.5. a 1.2.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 – 5.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ odst. B.2.6. SO 01 – výplně otvorů, SO 02 – výplně otvorů)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády