



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

94

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	28.7.2014

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavebního záměru

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III  
Projektant: Ing. Nesl, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č.zakázky: 14/07/94/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Oprava zpevněných ploch u obchodního centra Galanata v Pardubicích „  
SO 101 Chodníky u obchodního centra**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

**Nemáme námitek k vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru**

**Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) Výškový rozdíl na vstupech do obchodních jednotek nesmí být větší než 20 mm oproti zpevněným plochám – příl. 1, bod 1.1.1.
- 2) Případné čistící rohože umístěné ve zpevněných plochách před vstupy do obchodních jednotek, musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer ( ok ) ve směru chůze nepřesáhl 15 mm – příl.1, bod 1.1.3.
- 3) *Městský mobiliář, stavby pro reklamu, informační a reklamní zařízení, předzahrádky restaurací, prodejní stánky, venkovní pulty a obdobné konstrukce*  
Nesmí zasahovat do průchozího prostoru (dle V č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, § 4, odst. 5) a jejich technické řešení musí splňovat:
  - a) překážky na komunikacích pro chodce musí být umístěny tak, aby byl zachován průchozí prostor kolem vodící linie 1500 mm v odůvodněných případech lze udělit výjimku při zachování min. průchozího prostoru 900 mm (dle V č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - příl. 2, bod 1.2.1.),
  - b) nebo musí mít ve výši 100 – 250 mm pevnou zarážku pro slepeckou hůl (spodní díl oplocení či podstavec) a ve výši 1100 mm pevnou ochranu (např. horní tyč zábradlí) obojí musí sledovat půdorysný průměr překážky (dle V č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - příl. 1, bod 1.2.10).



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Projektová dokumentace signována zpět:( TZ odst. 11; koordinační situace; vzorový příčný řez, PZ bod B 6)

KONTULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PRODINA s.r.o.

.....  
firma

ŽELANINOVÁ

.....  
jméno

30. 7. 2014

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády