

98



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
30.7.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice  
Projektant : Ing. Procházka, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice  
Č. zakázky: 14/07/98/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ ZŠ Družstevní – multifunkční hřiště „  
SO 701 objekty zázemí – zázemí správce**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku

- 1) Přístup na WC pro OZP musí být řešen s max. výškovým rozdílem 20 mm – dle příl.1, bod 1.1.1.!

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhláše  
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1  
2010)

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedená připomínka  
bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní  
prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek ,  
žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance školy / správce / reagovat na nouzové  
volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .

**UPOZORNĚNÍ:**

Stanovisko se dotýká pouze „ Objektu zázemí správce „

**DOPORUČENÍ:**

Signální systém nouzového volání u WC mísy umístit do v. 900 mm a **druhý** umístit v ose pod el.  
vypínač ve v. 150 mm /při přesedání z WC mísy na vozík dochází k pádům do prostoru před dveřmi/

Předložená projektová dokumentace signována zpět ( TZ odst.2 – Objekt zázemí správce; půdorys, řez  
– zázemí správce; situace zpevněných ploch ) )

**KONZULTOVÁNO:**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády