



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ADAM PRVNÍ s.r.o.

Jindřišská 746
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Čáslavková Irena	466 052 059 774 554 726	3.2.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Magistrát města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Projektant: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 14/02/06/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Regenerace panelového sídliště nábřeží Závodu míru v Pardubicích I. – IV. etapa

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1 a odst. 2, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky :

- 1) Mlatové chodníky musí splňovat požadavky vyhl. v příl. 1 bod 1.1.2.
- 2) Stezka pro pěší a cyklisty (společný provoz – zastavěné území obce) – SO 01c, SO 07, SO 01d – neřeší vodící linie – dle příl. 1 bod 1.2.1.1.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) Chodník ukončený sníženou obrubou v místě točny MHD vymežit varovným pásem – dle příl. 1 bod 1.2.4.
- 4) Výkopy a staveniště musí být řešeny v souladu s příl. 2 bod 4. vyhlášky

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek 1.-4.. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek (2007)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínek č. 1. – 3. budou prověřeny při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Bezbariérové užívání stavby, SO08 Oprava chodníků – situace, vzorové příčné řezy, vzorové místo pro přecházení, vzorové autobusové zastávky, TZ, SO 01d Rozšíření chodníku o cyklostezku – situace, vzorové příčné řezy, TZ, SO 06c Oprava komunikací a parkoviště C – situace, vzorové příčné řezy, TZ, SO 06a Oprava komunikací a parkoviště A – situace, vzorové příčné řezy, TZ, SO 06b Oprava komunikací a parkoviště B – situace, vzorové příčné řezy, TZ, SO 01c Stezka pro pěší a cyklisty – situace, vzorové příčné řezy, TZ, SO 01e – Chodník – situace, vzorový příčný řez, TZ, SO 07 Oprava cyklostezek – situace, vzorové příčné řezy, TZ)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ADAM PRVNÍ, spol. s r.o.	D. Kadíčov	3.2.2014	JANA KADÍČOVÁ
.....
firma	jméno	datum	podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády