



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier
Dobry dům, s.r.o.

Minská 198/60
Brno
616 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
5.2.2014

C:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Moravany
Stavebník: Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany
Projektant: Dobry dům s.r.o., Minská 60, 616 00 Brno

Č. zakázky: 14/02/07/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Sportovní areál Moravany

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Kabina WC imobilní nemusí mít předsíňku pouze v případě, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností – dle § 7 odst. 1 vyhl.
2. Velikost kabiny WC imobilní musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm – dle příl. 3 bod 5.1.2.
3. Šatny a sprchy řešit v souladu s § 7 odst. 3 a odst. 4 vyhl.
4. Povrch parkovacího stání pro ZTP musí být rovný a pevný – dle příl. 1 bod 1.1.2.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

5. Přístup k budově musí být vytýčen vodícími liniemi – dle § 5 odst. 2 vyhl.
6. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm – dle příl. 3 bod 1.1.3.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek č. 1.-6., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, koordinační situační výkres, půdorys – SO 01 tribuna, charakteristické řezy – SO 01 tribuna)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Vyplní pošta:		
530 01	PARDOBICE 1	201
RR590499360CZ	253 Cena služby:	39.00Kč
05.02.14	0.267kg	288725 2 139
Cena:	0.00Kč	Dobírka: 0.00Kč
Sleva ZK:	0.00Kč	K úhradě: 39.00Kč
Placeno v hotovosti:		39.00Kč
Odesílatel		
ČESKA / ABOLYMPIVSKA / ASOC.		
SLADKOVIŠKEHO 2824		
530	02	PARDOBICE
*Tel. číslo: +420		Kód zákazníka (odesílatele)
*E-mail:		
Adresát		Dobírka Kč
ATELIER DOBRÝ DŮM S.R.O.		0.00
MINSKA / GO		Udaná cena Kč
BRNO		XXXXXXXXXX
616	00	Kód zákazníka (adresáta)
*Tel. číslo: +420		
*E-mail:		
Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
R	0.267kg	39.00Kč
Podací číslo	Poznámka (copířkové služby)	Placeno v hotovosti
RR590499360CZ		39.00Kč