



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Jakub Soukup**

Běloveská 763  
Náchod  
547 01

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
24.10.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Jakub Soukup, Běloveská 763, 547 01 Náchod  
Projektant: Ing. Kratochvíl, Pernerova 168, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 14/10/109/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Ekofaremní provoz „ Chyt' si mě „  
p.č. 1540/1 a 1538/4, k.ú. Pardubice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) Pult u výdejního okénka bude snížen na výšku 800 mm nad pochozí plochou v nejmenší délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.
- 2) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
  - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden do prostor kuchyně.
- 3) V prostorách jídelny musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ – Bezbariérové užívání, koordinační situace, půdorys 1. NP, WC kabina ženy + invalidé, řez A-A, řez B-B )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

M. KRATOCHVÍK  
.....  
jméno

24.10.14  
.....  
datum

M. Kratochvík  
.....  
podpis