



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Ing. Hynek Seiner**

Jana Zajíce 986  
Pardubice - Studánka  
530 12

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
27.3.2014

LC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: ÚMO III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice  
Projektant: ing. Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice

Č. zakázky: 14/03/23/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Rozšíření parkovacích míst a prodloužení chodníku podél základní školy do ulice Ve Stezkách**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Z parkovacího stání pro ZTP musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce – dle příl. 2 bod 1.1.4.
2. Stávající sjezd před čp. 126 musí splňovat požadavky vyhl. v příl. č. 1 bod 1.1.2. a příl. č. 2 bod 1.1.2.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel., 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek č.1-2, které se promítne následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 )

**Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.**

**Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 146/2008 Sb.**

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, situace )

UPOZORNĚNÍ : předáno DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011, re-signováno 13.9.2013 ing. Panovou.

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

28.3.2014  
.....  
datum

Ing. Hynek Seiner

.....  
projektová inženýrská činnost ve výstavbě  
Zajíců 986, 530 02 Pardubice  
er.wz.cz, Hynek.Seiner@seznam.cz  
tel.: 777 225 093, tel. 74569104  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel., 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády