



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Ivana Horáková

Doležalova 68
Ostřešany
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
15.4.2014

ČC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Rokytno
Stavebník: Obec Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Sezemice
Projektant: Ing. Ivana Horáková, Doležalova 68, Ostřešany 530 02

Č. zakázky: 14/04/27/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 146 Rokytno

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (Změna Z1 2010)

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :


- 1) Pokladní okénko u vstupu do výstavního sálu musí být sníženo na výšku 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 2) Přivolávací zvonek u vstupních dveří bude umístěn ve výšce 1000 mm s piktogramem vozíčkáře.
- 3) V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostor pokladny výstavního sálu a do ordinace k sestře.
- 4) Provozovatel budovy bude zodpovědný za bezproblémový provoz přivolávacího zvonku.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ – Bezbariérové užívání, koordinační situační výkres, situační výkres – komunikace venkovní opravy, půdorys, řez - nový stav, bezbariérové řešení WC)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma *Irena Caslavková* *14.4.2014* 
.....
jméno datum podpis