

PITTER DESIGN, s.r.o.

Ing.arch. Leoš Pitter
Schulhoffova 1632
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
23.4.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3
Projektant: PITTER DESIGN, s.r.o., ing.arch. Porter, Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice

Č. zakázky: 14/04/30/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Komerční objekt 2 – I. etapa, areál S.K.Neumanna v Pardubicích

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V jednotlivých prodejních jednotkách musí být zajištěn u pokladny průchod šířky nejméně 900 mm, pult pokladny bude snížen na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.
- 2) Případné zkoušecí kabiny (min.5%) musí mít min. rozměry 1500 x 1500 mm a vybavení dle ČSN 73 4108 (02/2013)
- 3) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden do prostor komerční jednotky v místnosti 1.01.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – Bezbariérové užívání stavby, půdorys přízemí, detail – WC imobilní, řezy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ①
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

PITTER
.....
jméno

23.4.2014
.....
datum

.....
podpis