



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Projekce dopravních staveb

Jiří Stránský
Masarykovo náměstí 1544
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
10.6.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: ÚMO I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Projektant: Jiří Stránský, Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 14/06/47/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Pardubice – ul. Na Okrouhlíku oprava chodníku vpravo od ul. Wintrova – ul. Schulhoffova

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhláše č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek.

UPOZORNĚNÍ :


Sloupy VO osazené v pochozí ploše – odsazení líce sloupů VO do 200 mm od vodící linie lze tolerovat, jinak řešit v souladu s příl.1, bod 1.2.10. vyhlášky. Vizualní úpravu sloupů VO v pochozí ploše řešit dle předaného doporučení ze dne 19.10.2011.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (situace obrub a úprav dle vyhl. č. 398/09 Sb. , stručný popis)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 057 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma


.....
jméno

10.6.14
.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády