



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Projekce staveb urbanismus
Ing. Miloslav Jelínek**

Opletalova 690
Chrudim
537 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
22.9.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Horní Ředice
Stavebník: Obec Horní Ředice, Horní Ředice 101, 533 75 Dolní Ředice
Projektant: Ing. Miloslav Jelínek, Opletalova 690, 537 01 Chrudim

Č. zakázky: 14/09/83/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy bývalého objektu čerpací stanice na objekt zázemí bufet vč. sociálního zařízení sportovní areál – Horní Ředice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostor obsluhy bufetu..
- 2) Alespoň jeden stůl ve společenské místnosti a jeden stůl na venkovní terase musí být upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – Bezbariérové užívání stavby, celková situace stavby, půdorys přízemí, WC ZTP detail, příčný řez B-B)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ING. IRENA CASLAVKOVÁ

.....
firma

.....
jméno

23.09.14

.....
datum

.....
podpis