



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Magistrát města Pardubic
p. Vojtíšková
U divadla 828
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
3.10.2014

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, pernstýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Projektant: Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Č. zakázky: 14/10/97/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Cyklostezka Pardubice – hranice katastru Medlešice,
úsek Pardubice – Dražkovice (před)**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. V místě přejezdu pro cyklisty s ochranným dopravním ostrůvkem uprostřed provést na cyklostezce varovný pás š. 400 mm ze slepecké dlažby – dle příl. č. 1 bod 1.2.4.
2. Přechodové místo u vjezdu do areálu MARO nesplňuje svojí délkou požadavky vyhl. v příl. č. 2 bod 2.0.1.

Česká abilympijská asociace,o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek č.1-2, které se promítne následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, koordinační situace stavby km 0,128 – 0,724, vzorový příčný řez)

UPOZORNĚNÍ :

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.1., přílohy č. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: C267363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Irena Caslavková
.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

CAACZ
.....

firma

IRENA CASLAVKOVÁ
.....

jméno

6.10.2014
.....

datum

Irena Caslavková
.....

podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády