



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Miroslav Petráň
BP Projekt

Štrossova 567
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
28.1.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Projektant : Ing. arch. Miroslav Petráň, Štrossova 567, Pardubice
Č. zakázky: 15/01/10/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ Sportovní hala Dašická – II.etapa výstavby, přístavba a nástavba „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Musí být dodržen vizuální kontrast dveří a podlah vůči stěnám a obklady na sociálních zařízeních vůči zařizovacím předmětům – příl. 1, bod. 1.2.11
- 2) Vnitřní dveře jejichž prosklení bude zasahovat níže než 800 mm musí být ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí – příl. 3, bod 3.2.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) Madla na vnitřních dveřích musí být osazena v SO 03 – přístavba spojovacího krčku a SO 04 – přístavba šaten a to: do m.č. 113 a 123 a vybraných šaten muži/ženy s návazným přístupem na hyg.zařízení
- 4) DPS – detaily m.č. 118, 116, 121, 120, WC pro OZP a jejich vybavení pro OZP v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. předložit k odsouhlasení CAA – středisko bezbariérovosti Pardubice.
- 5) Vnitřní schodiště schodnice prvního a posledního schodišťového stupně, každého schodišťového ramena musí být kontrastně odlišena. Schodiště musí být oboustranně opatřeno madly ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolu. Madla musí být odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar musí umožnit uchopení shora a pevné sevření.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 – 5.
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Šatny – vybavení šaten musí splňovat bezbariérové užívání v souladu s ČSN 73 4108 – změna únor/2013 stanovené v odt. 4.
- 2) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance:
 - a) recepce - reagovat na nouzové volání z WC nebo sprch pro OZP a poskytnout signalizujícím pomoc.
 - b) pořadatelské služby – při zápasech extraligy vyznačit na dočasných parkovacích místech 4 stání pro OZP v š. 3500 mm tak, aby byl zajištěn z těchto parkovacích stání bezbariérový přístup k hale.




ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Předložená projektová dokumentace signována zpět (situace, B. STZ – DOPLNĚK; SO 02 – přístavba a nástavba vstupní části – půdorys přízemí; SO 03 – přístavba spojovacího krčku- půdorys přízemí; SO 04 – přístavba šaten – půdorys přízemí)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:


.....

firma

jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády