



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

113

**Ing. Hynek Seiner**

Jana Zajíce 986  
Pardubice  
530 12

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	16.9.2015

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice – MO II  
Projektant: Ing. Seiner, Jana Zajíce 986, Pardubice

Č.zakázky: 15/09/113/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **„ Parkoviště ul. Jiřího Tomana „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s příl.2, bod 4, vyhlášky
- 2) Volný průchozí prostor kolem vodící linie musí být min. 900 mm – příl.2, bod 1.2.2
- 3) Přístup na chodník z parkoviště – lichoběžníková rampa musí mít podélný sklon max. 12,5% - příl.2, bod 2.1.1.
- 4) Pojížděné a pochozí plochy musí splňovat smykové tření min. 0,5.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za podmínky dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínky č. 2,3 a 4 bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce**

Projektová dokumentace parafována zpět: ( TZ – odst. 11; souhrnné řešení stavby; situace 1:250 )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363186 DIČ: CZ67363186  
Tel.: 466 052 052, www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma                      HYMGE SEINER                      29.9.2015                      [podpis]  
jméno                      datum                      podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády