

114



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Marie Kleinerová**

Palackého 1947  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	29.9.2015

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Choteč  
Stavebník: obec Choteč, Pardubická 34, Choteč  
Projektant: Ing. Ecler, Dašická 1756, Pardubice  
Č.zakázky: 15/09/117/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Chodník k mateřské škole, č.p. 44 Choteč, včetně místa pro přecházení „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm, musí být opatřen varovným pásem, dle příl.2, bod 1.2.4.
- 2) Přirozená vodící linie musí být vytvořena dle požadavku příl.1, bod 1.2.1.1.
- 3) V dokumentaci pro stavební řízení zdůvodnit vypuštění signálních pásů místa pro přecházení - dle ČSN 73 6110 Z1 čl. 10.1.3.1.14.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1,2, 3. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 146/2008 Sb. – příloha 8.

Projektová dokumentace signována zpět: ( STZ – odst. B. 4), vzorový řez – místo pro přecházení, situace, příčné řezy I. – III.)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

DŮCHODCE  
.....  
firma

KLETNEROVÁ  
.....  
jméno

30.9.2015  
.....  
datum

  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády