



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

129

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
3.11.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lázně Bohdaneč  
Stavebník: Město Lázně Bohdaneč  
Projektant: Ing. Procházka, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky: 15/11/129/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Rekonstrukce domu č.p. 47 v Lázních Bohdaneč „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce  
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek**

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto  
o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit:  
Povinnost koordinátorům zájmových činností reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a  
poskytnout signalizujícímu pomoc .
- 2) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce  
600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět ( STZ – bod. B.2.4; koordinační situace; nový stav –  
půdorys 1.NP a 1.PP; nový stav – půdorys 2.NP; nový stav – půdorys 3.NP)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

4.11.2015  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády