

152



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Zora Drajerová**

Štefánikova 1054  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Alena Bělohávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
10.11.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Rosice nad Labem  
Stavebník: TRANSFORM a.s., Lázně Bohdaneč  
Projektant : RotaGroup s.r.o., Radyňská 488/8, Plzeň  
Č. zakázky: 15/11/132/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Výrobně – montážní a skladovací areál Rosice nad Labem „**  
**SO.101 – Hala A**  
**SO.102 – Hala B**  
**SO 112 – Úprava venkovních komunikací**  
**SO 109 – Parking a chodníky**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

- 1) Hala A a B – vestavky
  - a) WC pro OZP:  
Mezi čelem mísy a zadní stěnou musí být odstup min. 700 mm – příl.3, bod 5.1.4.  
Kabina musí mít prostor na koš (bez víka) a vybavena háčkem na oděv – příl.3, bod 5.1.3.  
Vypínač – umístit na volnou stěnu do v. max. 1200 mm a 500 mm od rohu.  
Mýdelník a zásobník na ručníky umístit do v. max. 1200 mm.  
Systém nouzové signalizace vyvést ke stolu recepce.
  - b) Musí být dodržen vizuální kontrast dveří vůči stěnám a obkladů na WC vůči zařizovacím předmětům – příl.1, bod 1.2.11.
  - c) Vnitřní schodiště - schodnice prvního a posledního schodišťového stupně, každého schodišťového ramena musí být kontrastně odlišena. Schodiště musí být oboustranně opatřeno madly ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolu. Madla musí být odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar musí umožnit uchopení shora a pevné sevření – příl.1 bod, 1.2.11. a 2.1.3.
  - d) Čistící zóny – musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nesmí přesáhnout 15 mm – příl. 1, bod 1.1.3. a 1.1.2.
  - e) před jednotlivými vstupy musí být plocha délky 2000 mm ve spádu max. 2% - příl.3, bod 1.1.1. a 1.1.2.
- 2) Venkovní komunikace – podélný rampový spád chodníku (chodníkový přejezd) musí být max. 12,5% - ČSN 73 6110 ( Z1 – 2010)
- 3) Parking a chodníky
  - a) Autobusová zastávka – nástupiště musí mít výšku 200 mm – příl.2, bod 3.1.  
Na autobusovou zastávku musí být zajištěn bezbariérový přístup sníženou obrubou na 20 mm lemovanou varovným pásem, rampovým spádem max. 12,5% při zachování průchozího prostoru min. 900 mm ve spádu 2%.
  - b) Rampové spády u snížených obrub na místech pro přecházení musí být lemovány varovným pásem, rampový spád nesmí přesáhnout 12,5% při zachování průchozího prostoru min. 900 mm ve spádu 2% - ČSN 73 6110 ( Z1 – 2010)
  - c) Jelikož se v areálu nepředpokládá pohyb osob se zrakovým postižením signální pásy není nutné realizovat.
- 4) Železniční vlečka není součástí tohoto stanoviska – doporučujeme akustickou výstrahu zabezpečovacího zařízení odsouhlasit se SONS ČR:

#### **Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010).





ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance recepce - reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícím pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (úprava venkovních komunikací – TZ odst. 12, chodníkový přejezd, situace příjezdové komunikace; Parking a chodníky – situace, příčné řezy; Hala A a B – PZ odst.6., STZ bod B.2.4., půdorys vestavku)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 – www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma,

JARHILA BŘAZDOVÁ  
.....  
jméno

11.11.2015  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády