



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

BARTH – media a.s.

Hůrka 1798
Pardubice
530 12

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 26.7.2015
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavebního záměru

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Dubina
Stavebník: BARTH - media, a.s., Hůrka 1798, Pardubice
Projektant : A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, Plzeň

Č.zakázky: 15/11/142/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ AUTOCENTRUM BARTH PARDUBICE “
Úprava stávajícího autosalonu pro potřeby značek FIAT a JEEP**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, a odst. 2 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být větší než 20 mm – příl.1, bod 1.1.1.
- 2) Čistící zóny musí být zapuštěny tak, aby se eliminoval jakýkoliv výstupek a velikost mezer nesmí být větší než 15 mm – příl.1, bod 1.1.2. a 1.1.3.
- 3) Vodorovná plocha před vstupními dveřmi musí splňovat požadavky stanovené v příl. 3, bod 1.1.1.
- 4) Otevíravá dveřní křídla na vstupech musí splňovat požadavky stanovené v příl.3, bod 1.1.4. a 1.1.5.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 5) Prosklené dveře a prosklené stěny musí splňovat požadavky stanovené v příl. 3, bod 1.2.2. a 4.2.
- 6) WC pro OZP – rozmístění zařizovacích předmětů a vybavení musí odpovídat požadavkům vyhlášky stanovených v příl.3, bod 5.1.2.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.1.5. a 5.1.6.
- 7) Stavba musí splňovat požadavky vyhlášky na vizuální kontrasty stanovené v příl. 1, bod 1.2.11.
- 8) Samozavírače – použije-li se na dveřní křídlo samozavírač **musí být se zpožděním** (tj. musí umožnit projetí vozíčkáři a doprovodu kočárku)

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek 1- 8. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou jeho součástí a jejich realizace bude prověřena při kontrolní prohlídce stavby.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) Určit místo vyvedení signalizačního systému nouzové volání
- 2) V provozním řádu stanovit: Povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání určenému pracovníkovi

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ – bod B.2.4., půdorys, řezy)

S pozdravem

Abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

AUTOCENTRUM JAROK, a.s.

.....
firma

.....
jméno

16.11.2015

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády