



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

145

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
2.12.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, Pardubice
Projektant: Ing.arch. Mudruňka, Palackého 207, Sezemice

Č. zakázky: 15/12/145/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA KLÁŠTERNÍ ČP. 52 PARDUBICE

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost zaměstnancům recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .
- 2) Alespoň jeden stůl v odborných učebnách, třídách a jídelně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Část pultu Baru a v prodejně výrobků musí být snížena na 800 mm v min. délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou š. 250 mm.
- 4) Do závěrečné kontrolní prohlídky dořešit nouzové volání z bytů zvláštního určení ve dnech pracovního klidu a nočních hodinách, k nutné pomoci signalizujícímu.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – bod. B.2.4; koordinační situace; půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP; detaily WC a koupelen výkresy D1-A15.1, D1-A15.2, D1-A15.3, D1-A15.4, D1-A15.5, D1-A15.6, D1-A15.7, D1-A15.8, D1-A15.9)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády