



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

15

MUDr. Jan Tišer

K Rybníku 120
Hradec Králové
500 11

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	5.2.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: MUDr. Jan Tišer, K Rybníku 120, Hradec Králové
Projektant : SATAVEBNÍ PROJEKCE s.r.o., Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky: 15/02/15/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ Pardubice – Kyjevská č.p. 303, adaptace rodinného domu na ordinaci praktického lékaře a byt „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku:

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek , žádáme tímto
o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance ambulance - reagovat na nouzové volání
z WC pro OZP a poskytnout signalizujícím pomoc.

UPOZORNĚNÍ:

Samozavírače – použije-li se na dveřní křídlo samozavírač **musí být se zpožděním** (tj. musí umožnit
projetí vozíčkáři a doprovodu kočárku)

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (TZ – příloha“ vybavení WC kabiny pro imobilní“,
PZ – A.4, odst. e), nový stav – půdorys 1.NP, nový stav – řezy)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
ZENATA TIŠEROVÁ
.....
jméno

.....
5. 2. 2015
.....
datum

.....
.....
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády